

GenSet



CE



PTO 20/2 AVR

GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

PTO 20/2 AVR

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (20 KVA) E MONOFASE (7 KVA)

Dotazione di serie	<ul style="list-style-type: none"> + 3 punti di attacco al trattore + Interruttore differenziale salvavita + Interruttore magnetotermico generale quadripolare + Interruttore magnetotermico unipolare + Presa di corrente trifase CEE 400 V (3P+N+T) 32 A + Presa di corrente monofase N°1 CEE 230 V (2P+T) 16 A + N°1 schuko + Voltmetro + Amperometro + Frequenzimetro + Contaore
Generatore CA 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo alternatore: sincro + Regolatore tensione alternatore: automatico (AVR) + Potenza trifase (emergenza): 20 kVA - 400 V + Potenza monofase: 7 kVA - 230 V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> + Classe di isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C + Altitudine di riferimento: 1000 m + Grado di protezione: IP 23 + Giri alternatore: 3000 giri/min. + Giri presa di forza: 430 giri/min. + Rapporto di trasmissione: 1 : 7 + Dimensioni (Lu x La x H): 929 x 640 x 915 mm + Peso: 148 kg

Sono richiesti almeno 2 cavalli (Hp) del trattore per ciascun chilowatt (kW) prodotto dal generatore

Il generatore è progettato per lavorare in temperatura di ambiente superiore ai 40 °C e a 1000 m di altitudine
 - Per valori più alti di temperatura e altitudine consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.